

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„VÝMĚNA ZÁŘIVKOVÝCH TĚLES ZA LED SVÍTIDLA VE TŘÍDÁCH“

Veřejná zakázka středního rozsahu

Zadavatel: Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182
 Školní 182/1
 351 01 Františkovy Lázně

Obsah:

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	str. 3 - 5
1.1. Informace o zadavateli	
1.2. Základní informace o veřejné zakázce	
1.2.1. Účel veřejné zakázky	
1.2.2. Předmět plnění veřejné zakázky	
1.2.3. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky	
1.2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	
1.2.5. Doba plnění	
1.2.6. Místo plnění	
1.2.7. Platební podmínky	
2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	str. 5
2.1. Základní a profesní způsobilost	
3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	str. 5
3.1. Základní požadavky zadavatele	
4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	str. 5 - 6
4.1. Lhůta a místo pro podání nabídek	
4.2. Otevírání obálek	
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	str. 6
6. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE	str. 6

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Název: Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182
Sídlo: Školní 182/1, 351 01 Františkovy Lázně
IČO: 606 10 115

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Marcela Koněvalíková, ředitelka školy
Kontaktní osoba: Marcela Koněvalíková, ředitelka školy

E-mail: 3msfl@tiscali.cz
Tel.: 354 542 438
731 443 986

(dále jen „Zadavatel“)

1.2. Základní informace o veřejné zakázce

Veřejná zakázka „Výměna zářivkových svítidel za LED svítidla ve třídách“ je veřejnou zakázkou středního rozsahu dle Směrnice Městského úřadu Františkovy Lázně pro postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací pro příspěvkové organizace a organizační složky řízené městem Františkovy Lázně (dále jen „Veřejná zakázka“).

1.2.1. Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění zakázky s vybraným dodavatelem.

1.2.2. Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky je výměna zářivkových svítidel za LED svítidla ve třech třídách Mateřské školy Františkovy Lázně, Školní 182. Barva světla – teplá bílá.

1.2.3. Technická specifikace Veřejné zakázky

Požadavky na denní, elektrické a sdružené osvětlení

 Prostor s denním osvětlením musí splňovat minimálně tyto hodnoty:

a) denní osvětlení

- pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_T = 2 \%$ na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_{TM} = 0,7 \%$ na 95 % posuzovaného prostoru.

- pro vodorovné osvětlovací otvory sw čirým materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_T=2,0$ % na 95 % posuzovaného prostoru, denní osvětlení pro vodorovné osvětlovací otvory s difúzním materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_T=1,7$ % na 95 % posuzovaného prostoru,

b) celkové elektrické osvětlení prostoru vyjádřené udržovanou osvětleností musí být minimálně $\bar{E}_m = 200$ lx s rovnoměrností osvětlení $U_o \geq 0,4$ v převažující rovině místa zrakového úkolu, pokud příslušná česká technická norma upravující hodnoty elektrického osvětlení nestanoví vyšší hodnoty.

 Celý prostor místnosti se sdruženým osvětlením musí splňovat minimálně tyto hodnoty:

a) denní osvětlení

- pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_T = 1$ % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_{TM} = 0,5$ % na 95 % posuzovaného prostoru,
- pro vodorovné osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_T = 1,5$ % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti $D_{TM} = 0,5$ % na 95 % posuzovaného prostoru,

b) celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností minimálně $\bar{E}_m = 300$ lx s rovnoměrností osvětlení $U_o \geq 0,4$ v posuzovaných prostorech, pokud příslušná česká technická norma upravující hodnoty elektrického osvětlení nestanoví vyšší hodnoty. Intenzita elektrického osvětlení u udržovaných osvětleností 200-500 lx včetně se navyšuje o jeden stupeň řady osvětleností podle české technické normy pro elektrické osvětlení.

 Stanovení hodnoty indexu oslnění R_{UG} pro elektrické osvětlení ve vnitřních prostorech musí být součástí návrhu elektrického osvětlení, který bude obsahovat výpočet R_{UG} použitím rovnice a vyhodnocuje se pro sedící osobu ve výšce 1,2 m a pro stojící osobu 1,7 m v prostoru místnosti před tabulí sloužící výuce. Výsledek výpočtu se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů. Barevný tón elektrického světla volit pro hodnoty $\bar{E}_m \leq 200$ lx teple bílý, $200 \text{ lx} < \bar{E}_m \leq 1000$ lx neutrálně bílý, $\bar{E}_m > 1000$ lx chladně bílý podle české technické normy upravující hodnoty elektrického osvětlení.

 Dodavatel je povinen doložit výpočet osvětlení a revizní zprávu.

1.2.4. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota Veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na částku 197 500,00 Kč bez DPH.

1.2.5. Doba plnění

Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky. Doba plnění je stanovena na období říjen - listopad 2025.

1.2.6. Místo plnění

Místem plnění Veřejné zakázky je Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182.

Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 3. 9. 2025 v 10.00 hod. Sraz účastníků bude v uvedenou hodinu před budovou mateřské školy.

1.2.7. Platební podmínky

Zadavatel nebude v průběhu plnění poskytovat zálohy. Platba za provedenou Veřejnou zakázku bude uhrazena jednorázově formou faktury po dokončení a předání díla.

2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

2.1. Základní a profesní způsobilost

Způsobilost dodavatel prokáže doložením

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci,
- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky popřípadě předložením certifikátu

Zadavatel nepožaduje ověřené kopie těchto dokladů.

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

3.1. Základní požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje písemné zpracování nabídky obsahující:

- oceněný cenový list k předmětu plnění včetně DPH (příloha č. 1),
- doklad prokazující profesní způsobilost (viz. bod 2.1.).

Nabídková cena bude obsahovat všechny náklady související s řádným, úplným a včasným plněním předmětu Veřejné zakázky (včetně dopravy). Tyto náklady budou uvedeny v cenovém listu v jednotlivých cenách předmětu plnění (příloha č. 1).

Dodavatelem budou navrženy a použity ověřené kvalitní výrobky. Dodavatel bude schopen provádět i pozáruční odstraňování závad.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

4.1. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 9. 2025.

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele: Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182
Školní 182/1
351 01 Františkovy Lázně.

Nabídky je možné zaslat poštou na adresu zadavatele nebo osobně předat každý pracovní den na adrese zadavatele v uzavřené obálce s uvedením názvu zakázky.

4.2. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 16. 9. 2025 v 10.00 hod. na Městském úřadě Františkovy Lázně. O výběru dodavatele bude vyhotoven zápis.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotící kritéria:

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídky budou posuzovány tříčlennou komisí.

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě jejich ekonomické výhodnosti. Nejvýhodnější nabídka je ta, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu.

6. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smluvní závazek s žádným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Každý dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Cenový list

18. 8. 2025

Marcela Koněvalíková
ředitelka mateřské školy